



Aan: Burgermeester en Wethouders Gemeente Bloemendaal

t.a.v. Mevrouw Thessa van der Windt

cc: Fractievoorzitters Gemeenteraad Gemeente Bloemendaal

Van : Werkgroep Toegankelijk Bloemendaal

Betreft: Vervolg advies verbouwing Bibliotheek

Datum: 28-05-2025

Geachte dames en heren,

In een brief van 15-04-2024, aangevuld op 06-05-2024, heeft de werkgroep Toegankelijk Bloemendaal een advies uitgebracht over de renovatie van de bibliotheek in Bloemendaal. Een advies gevraagd door de Gemeente i.v.m. besluitvorming in de Raad over het te reserveren budget voor de renovatie.

Dit advies was gebaseerd op informatie die, op dat moment, naar nu blijkt, onvolledig en onjuist was. In de toen beschikbare tekeningen ontbrak de maatvoering en was de entree ingetekend, alsof deze al was gerenoveerd.

Ons advies was destijds negatief, omdat de financiering van de renovatie van de entree niet toegezegd was. Ook hebben wij uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de ruimtelijke indeling van de bibliotheek en de duurzaamheid van de renovatie voor de komende jaren. Daarbij werd gedoeld op de nieuwe richtlijn NEN 9120 die in de pijplijn zat. De NEN 9120 is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), door een commissie van consumentenorganisaties, de bouwwereld, architecten, Aedes/woningcorporaties en de VNG/gemeenten. De NEN 9120 is gepresenteerd op 4 februari 2025 en geldt sindsdien als algemeen geldende norm.

Op 09-04-2025 heeft Ongehinderd, www.ongehinderd.nl op basis van vernieuwde tekeningen met maatvoering ook van de entree, ingetekend zoals die nu is, een definitief rapport uitgebracht over de toegankelijkheid van de bibliotheek en de kantoorruimtes van Welzijn Bloemendaal. Het rapport laat zien dat op heel veel aspecten de toegankelijkheid niet is geborgd. Dit rapport hebben wij uitvoerig besproken met een adviseur van Ongehinderd, de Gemeente, "bloot" eigenaar van het pand, de Bibliotheek erfpachter, en Welzijn Bloemendaal als huurder van de kantoorruimtes.

Op hoofdlijnen zijn er tekortkomingen op drietal onderdelen/aspecten.

- Entree, niet toegankelijk voor rolstoel, rollator en kinderwagen volgens de NEN 9120 en door ons getest. Geen vrije opstelruimte bij deuren om de drukknop (zo die er is) te kunnen bedienen volgens NEN 9120
- De bibliotheek ruimte is overvol, geen “looplijn “voor visueel gehandicapten en manoeuvreerruimte voor rolstoelers, met risico op bots en valgevaar. Moeilijk te bedienen inlever, scanbalies.
- De kantoorruimtes zijn krap, draaicirkel voor rolstoelers is te krap, de vrije opstelruimte bij de deuren is er niet, NEN 9120

De bibliotheek ontwikkelt nu een plan om de verbouwing te laten starten **zonder** de renovatie van de entree. Dat zou betekenen dat de bibliotheek tijdelijk niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, met de vraag gaat het ooit nog gebeuren?

Gezien deze situatie brengt de werkgroep een vervolg advies uit.

1. De entree moet vanaf het begin van de renovatie in de planning worden meegenomen. Een verbouwing in fasen is voor ons niet acceptabel omdat het pand dan tijdelijk of definitief niet toegankelijk is voor rolstoelen etc.
2. Het aantal obstakels, kasten en boeken etc moet verminderen om de ruimtelijkheid en daarmee de loop en manoeuvreerruimte te vergroten.
3. De kantoorruimtes moet voldoen aan de NEN9120 normen omdat iedere werkgever toegankelijke werkplekken moet kunnen aanbieden aan personeel en bezoekers in een rolstoel.
4. De werkgroep doet daarom een dringend beroep op B&W en alle andere betrokkenen de noodzakelijke aanpassingen, door Ongehinderd geadviseerd, door te voeren en daarvoor de benodigde financiering ter beschikking te stellen.

Wij verwijzen daarbij naar de bestuurlijke verantwoordelijkheid en zorgplicht van de Gemeente om als eigenaar en in deze ook verantwoordelijk voor publieke gebouwen de toegankelijkheid volgens de geldende NEN 9120 norm te realiseren.

Zoals ook in ons eerste rapport, 06-05-2024, vragen wij de Bibliotheek, Welzijn Bloemendaal en de Gemeente zichzelf de vraag te stellen of toegankelijkheid voor iedereen in de toekomst levensbestendig en duurzaam is geborgd, in het pand zoals het nu wordt ingericht en wordt gebruikt door (te) veel “bewoners”, wie dat in de toekomst ook zullen zijn.

Toegankelijkheid vraagt ruimte. Er zijn ons inziens te veel functies gepland in de bibliotheek om ook voor mensen met een beperking ongehinderd binnen te komen en te verblijven.

De werkgroep Toegankelijk Bloemendaal